



Miljöprövningsdelegationen

Kungörelsedelgivning

Sigtuna Återvinning AB
anders.hagevi@ragnsells.com

Tillstånd till Brista avfallsanläggning, fastigheterna Norrsunda-Brista 2:8 och Norrsunda-Brista 2:9 i Sigtuna kommun;
nu fråga om slutligt villkor avseende skydd mot spridning av släckvatten

Tillståndspliktig B-verksamhet med verksamhetskod 90.30, 90.45, 90.70, 90.100 och 90.310 och 90.406 (Industriutsläppsverksamhet, IUV) enligt 29 kap. 1, 3, 6, 9, 37, 50 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251) och anmälningspliktig C-verksamhet med verksamhetskoderna 90.140 respektive 20.80 enligt 29 kap. 14 § respektive 8 kap. 9 § miljöprövningsförordningen

BESLUT

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län avslutar prövotidsförordnandet U2 i beslut den 10 februari 2015 om tillstånd till behandling och mellanlagring av icke-farligt avfall samt deponering av inert avfall vid Brista avfallsanläggning, på del av fastigheterna Norrsunda-Brista 2:8 och 2:9 i Sigtuna kommun (beteckning 5511-26646-2012).

Miljöprövningsdelegationen meddelar med stöd av 9 kap. miljöbalken Sigtuna Återvinning AB (bolaget), org. nr. 556201-3903, följande slutliga villkor avseende skydd mot spridning av släckvatten för verksamheten.

Slutligt villkor

24. En plan för vilka åtgärder som kan vidtas för skydd mot spridning av släckvatten till mark, vatten och reningssystemet ska finnas. Planen ska utformas i samråd med räddningstjänsten och tillsynsmyndigheten. Planen ska revideras allt eftersom bolaget vidtar åtgärder som påverkar planen. (se delegation)

Delegation

Miljöprövningsdelegationen överlåter med stöd av 19 kap. 5 § samt 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att vid behov besluta om ytterligare villkor gällande släckvattenhanteringen.

TIDIGARE BESLUT

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län lämnade den 10 februari 2015 Sigtuna Återvinning AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (beteckning 5511-26646-2012) till avfallsverksamhet vid Brista avfallsanläggning

Datum
2020-11-26

Beteckning
5511-46180-2019
Anl.nr. 0191-64-001

på fastigheterna Norrsunda-Brista 2:8 och Norrsunda-Brista 2:9 i Sigtuna kommun.

Miljöprövningsdelegationen beslutade med stöd av 19 kap. 5 § och 22 kap. 27 § miljöbalken att skjuta upp frågorna om vilka slutliga villkor som ska gälla för det samlade utsläppet av vatten d.v.s. dagvatten från behandlings- och lagringsytor, lakvatten från de olika deponierna, ytavrinnande vatten från inert deponi och hushållsdeponin och dräneringsvatten från konstruktioner byggda med inert avfall samt släckvatten, från bolagets verksamhet.

För provotiden gällde att som utredningsvillkor skulle bolaget bl.a.:

U2. Utredda vilka åtgärder som kan vidtas för skydd mot spridning av släckvatten till mark och vatten samt till reningssystemet. Bolaget ska i detta fall även samråda med räddningstjänsten i Sigtuna kommun.

Av beslutet framgår även att under prövningen och till dess att Miljöprövningsdelegationen beslutar annat ska ett antal provisoriska villkor gälla.

Efter överklagande ändrade Mark- och miljödomstolen Miljöprövningsdelegationens beslut vad gäller tiden för när provotidsutredningen skulle redovisas (dom den 8 december 2015, mål nr M 1595-15).

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Den 25 september 2019 lämnade bolaget in en provotidsredovisning till Miljöprövningsdelegationen. Efter komplettering har provotidsredovisningen kungjorts i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Sigtunabygden den 20 mars 2020 samt remitterats till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun, Brandkåren Attunda samt Länsstyrelsen i Stockholms län. Bolaget har beretts tillfälle att yttra sig över inkomna synpunkter.

Ett förslag till beslut har kommunicerats med bolaget.

BOLAGETS YRKANDEN OCH PRÖVOTIDSUTREDNING

Yrkande

Bolaget föreslår att följande slutligt villkor ska gälla för släckvatten från avfallsanläggningen:

- Bolaget ska vidta de åtgärder som behövs för att så långt som möjligt förhindra eventuellt uppkommet släckvatten att spridas till mark och vatten samt till reningssystemet.

Datum
2020-11-26

Beteckning
5511-46180-2019
Anl.nr. 0191-64-001

Prövotidsutredning

Släckvatten

Släckvatten avser vatten som uppstår på en yta i samband med brandsläckning. Vilka åtgärder som är möjliga att vidta för att förhindra spridning av släckvatten är beroende av var branden uppstår samt den mängd släckvatten som behöver hanteras.

Släckvattenzoner

Brista avfallsanläggning har under provtiden delats in sju släckvattenzoner baserade på avrinningsvägar och verksamheternas karaktär. Vid om- eller utbyggnad av anläggningens ytor kan släckvattenzonerna komma att förändras.

Släckvattenvolymer

Hur mycket släckvatten som bildas är beroende av hur mycket vatten som används i släckningsarbetet och hur mycket som förångas. Mängden släckvatten som bildas är nästan direkt proportionell mot brandytan. Släckvattenvolymer påverkas även av vilket material som brinner. För att uppskatta mängden släckvatten på Brista avfallsanläggning har följande antaganden gjorts:

- Brandytan motsvarar 100 % av släckvattenzonens yta för den ytan där brännbart avfall hanteras (behandlingsytan, släckvattenzon 4).
- Brandytan motsvarar 10 % av släckvattenzonens yta för övriga ytor.
- Inget vatten förångas, vattenåtgång = släckvattenvolym.

Estimerade volymer samt information om möjliga brännbara material/objekt presenteras i Tabell 1.

Tabell 1. Estimerade släckvattenvolymer i respektive släckvattenzon

Släckvattenzon	Beskrivning	Möjliga brännbara material/objekt	Släckvattenvolym (m³)
1	Infiltreringszon	Arbetsmaskiner	3 553
2	Södra avrinningszon	Arbetsmaskiner	482
3	Norra avrinningszon	Kontorsbyggnader, arbetsmaskiner, ÅVC	203
4	Behandlingsyta	Verksamhetsavfall, arbetsmaskiner	30
5	Verkstad	Byggnader, arbetsmaskiner	173
6	Reningsanläggning	Byggnad, arbetsmaskiner	20
7	Deponin	Arbetsmaskiner, vegetation	7 434

Datum
2020-11-26

Beteckning
5511-46180-2019
Anl.nr. 0191-64-001

Bolaget menar att inga dagvattenbrunnar som idag används bör förslutas permanent.

Vidtagna och återstående åtgärder

Bolaget arbetar förebyggande med att förhindra uppkomsten av släckvatten genom att minska risken för bränder, i enlighet med reglerna för systematiskt brandskyddsarbete. Vid brand som genererar släckvatten krävs åtgärder för att förhindra spridning av släckvatten.

Prövotiden har förenklat delats in i två faser med hänsyn till olika vattenflöden och nyttjande av ytor. I nuläget befinner sig bolaget i fas 1 med en överlappande övergång till fas 2. I Tabell 2 listas de åtgärder som i nuläget är möjliga att vidta samt de återstående åtgärder som blir aktuella under fas 2, för samtliga släckvattenzoner. I takt med att prövotiden framskrider kan åtagandena komma att förändras.

Tabell 2: Åtgärder som i nuläget är möjliga att vidta samt de återstående åtgärder som blir aktuella under fas 2.

Släckvatten-zon	Beskrivning	Vidtagna åtgärder	Återstående åtgärder (fas 2)
1	Infiltreringszon	Infiltrering i geologisk barriär. Sanering av mark	Utreda framtida hantering av släckvatten. Utreda flera möjliga släckvattenkällor.
2	Södra avrinningszon	Brunntättningsmattor på dagvattenbrunnar. Blockering av in- och utlopp Damm 2. Lagring av vatten i Deponidamm. Dämning av dike och tömning med slambil	Förbileda vatten via reningsanläggningens bypass. Utreda flera möjliga släckvattenkällor.
3	Norra avrinningszon	Blockering av in- och utlopp i Damm 1. Lagring av vatten i Deponidamm. Sanering av mark	Utreda flera möjliga släckvattenzoner.
4	Behandlingsyta	Brunntättningsmattor på dagvattenbrunnar. Avstängning av pump i brunn.	
5	Verkstad	Brunntättningsmattor på dagvattenbrunnar. Blockering av in- och	

Datum
2020-11-26

Beteckning
5511-46180-2019
Anl.nr. 0191-64-001

		utlopp i Damm 1. Sanering av mark.	
6	Reningsanläggning		Förbileda vatten via reningsanläggningens bypass. Dämning av dike och tömning med slambil. Utredda möjliga släckvattenkällor.
7	Deponin	Anpassade åtgärder beroende på var på deponin eventuell brand uppkommer.	

Infiltreringszon

Släckvattenzon 1, infiltreringszonen, utgörs av ytor byggda med inerta material med avrinning mot en geologisk barriär. I nuläget hanteras inga brännbara material på denna yta och bedömningen är att möjliga brännbara objekt endast är arbetsmaskiner. Om det brinner på 10 % av infiltreringszonens yta genereras uppskattningsvis ca 3 500 m³ släckvatten. Närmaste släckvattenkälla att använda för brandbekämpning är Brandpost 1. Flera möjliga släckvattenkällor, som exempelvis vatten från sedimenteringsdamm, kommer att utredas om verksamheten i zonen utökas med hantering av brännbara material.

För att förhindra spridning av släckvatten i infiltreringszonen ämnar bolaget att använda infiltrering i den befintliga geologiska barriären. Vid behov kan bolaget sanera marken vid barriären för att undvika släckvattnets spridning. I framtiden kan nyttjandet av ytorna i zonen förändras vilket innebär att bolaget kommer att anpassa och utveckla åtgärder för att förhindra spridning av ett eventuellt uppkommet släckvatten.

Södra avrinningszonen

Släckvattenzon 2, södra avrinningszonen, innefattar ytor med delvis olika verksamhet under provotidens olika faser. Under fas 1 används ytan som en mottagningsyta av jordar. Vattnet från ytan leds ner till en sedimenteringsdamm, Damm 2, med efterföljande oljeavskiljare söder om deponin för att sedan släppas ut mot Rosersbergsbäcken i utsläppspunkt 2. Under fas 2 kommer ytan även att användas som behandlingsyta och vattnet kommer då att ledas via Damm 2 och oljeavskiljare till en ny reningsanläggning. Från reningsanläggningen leds sedan vattnet till Damm 3 och 4 för att sedan släppas ut mot Rosersbergsbäcken i utsläppspunkt 3.

I nuläget, under fas 1, hanteras inga brännbara material på denna yta och bedömningen är att möjliga brännbara objekt endast är arbetsmaskiner. Den

Datum
2020-11-26

Beteckning
5511-46180-2019
Anl.nr. 0191-64-001

uppskattade mängden släckvatten för nuvarande verksamhet är ca 480 m³ vid en brandyta på 10 %. Närmaste släckvattenkälla att använda för brandbekämpning är Brandpost 1. Flera möjliga släckvattenkällor, som exempelvis recirkulering av släckvatten från Damm 2, kommer att utredas om verksamheten i zonen utökas med hantering av brännbara material.

För att förhindra spridning av släckvatten till mark, vatten och reningsanläggning vid brand inom södra avrinningszonen har bolaget möjlighet att blockera släckvattnet genom att lägga brunntättningsmattor på dagvattenbrunnarna som leder vatten ner till Damm 2. Vid tillämpning av brunntättningsmattor kan ca 700 m³ vatten magasineras på ytan. Blockering av släckvatten in till dammen kan även göras genom att en uppblåsbar rörplugg placeras i inlopp till brunn placerad innan Damm 2. Vid behov ska släckvatten även kunna ansamlas i dammen genom att utflödet blockeras. Lämplig utrustning för blockering kommer att tas fram i samband med byggnationen av den nya reningsanläggningen. Om släckvatten skulle hinna passera Damm 2 innan blockering sker finns möjlighet att under fas 1 dämna diket nedströms utsläppspunkt 2. Dämningen kan ske med hjälp av en traskiva som slås ned i diket vid det redan anlagda överfallsvärnet. Vatten kan sedan tömmas med en slambil. Om släckvatten skulle hinna passera Damm 2 under fas 2 kan den nya reningsanläggningens bypass användas för att undvika att släckvatten går in i anläggningen.

Norra avrinningszonen

Släckvattenzon 3, norra avrinningszonen, innefattar under provotidens fas 1 kontorsbyggnader, ÅVC och kringliggande vägar. Vatten från ytorna avleds till sedimenteringsdamm, Damm 1, med efterföljande oljeavskiljare för att sedan släppas ut mot Rosersbergsbäcken i utsläppspunkt 1. Under provotidens fas 2 innefattar släckvattenzon 3 även släckvattenzon 4.

Möjliga brännbara objekt i släckvattenzonen är kontorsbyggnad, arbetsmaskiner och material på ÅVC:n. Den uppskattade mängden släckvatten, vid en brandyta på 10 %, är ca 200 m³ och ökar med 30 m³ under provotidens fas 2. Vid brandbekämpning kan både Brandpost 1 och 2 användas beroende på var i zonen branden uppstår. Flera möjliga släckvattenkällor, som exempelvis recirkulering av släckvatten från Damm 1, kommer att utredas om verksamheten i zonen utökas med hantering av brännbara material.

För att förhindra spridning av släckvatten till mark och vatten finns möjlighet att blockera både inflöde och utflöde till och från Damm 1. Inflödet kan blockeras med hjälp av en traskiva som slås ned i diket vid inloppsrörets början. Vid behov kan släckvatten även ansamlas i dammen genom att utflödet blockeras med en uppblåsbar rörplugg i oljeavskiljarens utlopp. Genom att stoppa utflödet i den norra sedimenteringsdammen kan bolaget magasinera ca 600 m³. Om istället inflödet till dammen stoppas kan ytterligare ca 600 m³ lagras i befintligt

Datum
2020-11-26

Beteckning
5511-46180-2019
Anl.nr. 0191-64-001

dagvattensystem. Omhändertagande av släckvatten kan också göras i Deponidamm. Vid behov kan bolaget också sanera mark i zonen.

Behandlingsytan

Släckvattenzon 4, behandlingsyta, används under provotidens fas 1 som sorterings- och omlastningsyta av verksamhetsavfall. Uppkommet vatten leds till lakvattensystemet och pumpas till lakvattendammarna, Damm 3 och 4.

Möjliga brännbara objekt i släckvattenzonen är verksamhetsavfall och arbetsmaskiner. Den uppskattade mängden släckvatten är 30 m³ baserat på att hela ytan skulle brinna. Närmaste släckvattenkälla att använda för brandbekämpning är Brandpost 2. Vid en mer långvarig brand kan även vatten från Damm 1 användas för brandbekämpning.

För att förhindra spridning av släckvatten till mark och vatten i provotidens fas 1 ämnar bolaget att använda brunntättningsmattor för att blockera brunnen på ytan samt stänga av pumpen som leder vattnet till lakvattendammarna.

I fas 2, när verksamheten förändras, kommer uppkommet vatten istället att avrinna till den norra sedimenteringsdammen, Damm 1, (släckvattenzon 3). För att förhindra spridning av släckvatten kan brunntättningsmatta och blockering av in- och utflöde till och från Damm 1 fortsatt användas.

Verkstaden

Släckvattenzon 5, verkstaden, inkluderar verkstaden, gasstationen och ytterligare en mindre byggnad. Ytan i zonen är inte hårdgjord utan grusad och avrinning sker genom två dagvattenbrunnar till släckvattenzon 3 och Damm 1. Möjliga brännbara objekt i släckvattenzonen är byggnader och arbetsmaskiner. Den uppskattade mängden släckvatten är ca 170 m³ om brandytan är 10 %. Närmaste släckvattenkälla att använda för brandbekämpning är Brandpost 2. För att förhindra spridning av släckvatten till mark och vatten kan brunntättningsmattor användas för att blockera flödet till de två dagvattenbrunnarna. Om släckvatten når dagvattensystemet och avrinner mot Damm 1 kan blockering av in- och utflöde till/ från dammen användas. Om släckvattnet rinner i nordöstlig riktning mot närliggande skog uppskattas mängden släckvatten vara tillräckligt liten för att spridning förhindras genom infiltrering i marken. Vid behov kan bolaget sanera mark vid ytan.

Reningsanläggning

Släckvattenzon 6, reningsanläggning, kommer att innefatta en SBR-anläggning för vattenrening under fas 2. Ytan runt reningsanläggningen, ca 700 m², kommer att hårdgöras.

Datum
2020-11-26

Beteckning
5511-46180-2019
Anl.nr. 0191-64-001

Möjliga brännbara objekt i släckvattenzonen är arbetsmaskiner och byggnaden till reningsanläggningen. Den uppskattade mängden släckvatten är ca 20 m³ om brandytan utgörs av 10 % av den hårdgjorda ytan. Närmaste släckvattenkälla att använda för brandbekämpning är Brandpost 2. Flera möjliga släckvattenkällor, som exempelvis sedimenteringsdamm eller ytterligare brandpost, kommer att utredas under provotidens fas 2.

För att förhindra spridning av släckvatten vid en eventuell brand i reningsanläggningen kan anläggningens bypass och uppsamlingsbrunn för spill komma att användas. För att vattnet i uppsamlingsbrunnen vidare inte ska släppas ut till omgivande mark och vatten kan bolaget dämna diket nedströms och omhänderta vatten.

Deponin

Släckvattenzon 7, deponin, utgörs av en deponi för icke-farligt avfall som är under avslutning. Vatten från deponins yta, sluttäckningsvattnet, avrinner mot norr och Damm 1 eller mot söder och diket där överfallsvärn är placerat.

Möjliga brännbara objekt i släckvattenzonen är arbetsmaskiner eller vegetation. Den uppskattade mängden släckvatten är ca 7 434 m³ om brandytan är 10 %. Som släckvattenkälla för brandbekämpning kan både Brandpost 1 och 2 användas. Om möjlighet finns kan även vatten från Deponidammen användas vid brandbekämpning.

Om släckvatten avrinner i sluttäckningsvattnets system norrut mot Damm 1 kan blockering av in- och utflöde till/från dammen användas. Om släckvatten istället avrinner i sluttäckningsvattnets system söderut och ut i diket där överfallsvärn finns kan dämning och omhändertagande av vatten ske.

Bolagets personal vid brandbekämpning

På anläggningen finns en släckningsledare och en ställföreträdande släckningsledare. Förutom annan personal på anläggningen finns rutiner för att tillkalla ytterligare personal vid en längre tids brandbekämpning, från bolagets närliggande anläggningar Brännbacken och Högbytorp.

YTTRANDEN

Sigtuna kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Nämnden anser att den kompletterande redovisningen utgör ett tillräckligt bra underlag för att den uppskjutna frågan om krav på släckvattenhantering ska kunna avgöras. För varje släckvattenzon finns beskrivet vad som kan riskera att börja brinna, ungefärligt beräknad släckvattenvolym, förhållanden som påverkar spridningsrisk och möjliga åtgärder som vidtagits eller kan vidtas, möjliga källor

Datum
2020-11-26

Beteckning
5511-46180-2019
Anl.nr. 0191-64-001

att ta släckvatten ifrån (brandposter och dammar), ansvarig personal i händelse av brand (två personer).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden finner att bolagets förslag till villkor om hantering av släckvatten kan fastställas.

Käppalaförbundet

Då det från denna anläggning endast avleds sanitärt vatten till Käppalaverket så har Käppalaförbundet inga synpunkter på släckvattenutredningen eftersom detta vatten inte kommer tillföras spillvattennätet.

MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS ÖVERVÄGANDEN

Miljöprövningsdelegationen konstaterar att verksamheten vid tillståndsprövningen 2015 har tillåtlighetsprovats och befunnits tillåtlig. Delegationen har nu att avgöra vilka slutliga villkor som ska gälla avseende skydd mot spridning av släckvatten till mark och vatten samt till reningssystemet.

I prøvotidsredovisningen beskrivs verksamhetsområdets olika släckvattenzoner baserat på dess nuvarande utformning och bolaget redogör för möjliga åtgärder som kan vidtas för respektive zon i händelse av att släckvatten uppkommer. Det anges vidare att släckvattenzonerna kan komma att ändras vid förändringar i verksamheten. Som förslag på slutligt villkor har bolaget föreslagit ett villkor med innebörden att bolaget ska vidta de åtgärder som behövs för att så långt som möjligt förhindra spridning av eventuellt släckvatten.

Miljöprövningsdelegationen anser att det är viktigt att bolaget minimerar risken för spridning av förorenat släckvatten och därmed vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå detta. Det är dock viktigt att både räddningstjänstens och tillsynsmyndighetens synpunkter beaktas i detta hänseende. Bolaget ska därför i samråd med dessa myndigheter upprätta en plan för omhändertagandet av släckvatten. Planen ska revideras kontinuerligt vid behov i samband med förändringar i verksamheten som kan ha inverkan på släckvattenhanteringen. För det fall det uppkommer behov av att föreskriva ytterligare villkor för hanteringen av släckvatten ska tillsynsmyndigheten ges möjlighet till detta. Vid föreskrivandet av sådana villkor ska en rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken göras.

Vad gäller prøvotidsvillkoren P1-P6 i 2015 års beslut gäller dessa så länge villkor U1 i det beslutet är under utredning.

KUNGÖRELSEDELGIVNING

Kungörelse om detta beslut införs inom tio dagar från dagen för beslutet i Post- och Inrikes Tidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samt på Länsstyrelsen i Stockholms läns webbplats ”Kungörelser och delgivningar”.

Datum
2020-11-26

Beteckning
5511-46180-2019
Anl.nr. 0191-64-001

Hur man överklagar

Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se bilaga 1. Skrivelsen ska ha kommit in till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 31 december 2020.

Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Stockholms län. I beslutet har deltagit Jörgen Warstrand, ordförande och Anna Bohlin, miljösakkunnig. Ärendet har beretts av Charlotta Sundin, miljöhandläggare.

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför underskrifter.

Bilagor:

1. Hur man överklagar

Kopia till:

Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se
Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, registrator@msb.se
Fortifikationsverket, fortv@fortifikationsverket.se
Sigtuna kommun, Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden
Brandkåren Attunda, mail@brandkaren-attunda.se
Käppalaförbundet, kappala@kappala.se
Swedavia AB, remisser.arlanda@swedavia.se
Stockholm Exergi, kundservice@stockholmexergi.se
Rosersberg Exploatering AB – Kilenkryssset AB, Box 554, 645 25 Strängnäs
Länsstyrelsen i Stockholms län
Aktförvararen: stockholm@lansstyrelsen.se
Aktförvararen: Sigtuna kommun

Hur man överklagar hos Mark- och miljödomstolen

Var ska beslutet överklagas

Miljöprövningsdelegationens inom Länsstyrelsen i Stockholms län beslut kan skriftligen överklagas hos Mark- och miljödomstolen.

Hur man utformar sitt överklagande m.m.

I skrivelsen ska du

- tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att ange ärendets nummer (diarienumret)
- redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör också redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens beslut är felaktigt. Du kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller skriv till Länsstyrelsen.

Övriga handlingar

Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med det.

Var inlämnas överklagandet

Din skrivelse ska inlämnas/skickas **till Länsstyrelsen** och inte till Mark- och miljödomstolen.

Tid för överklagande

Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse **senast den 31 december 2020** annars kan ditt överklagande inte tas upp.

Underteckna överklagandet

Din skrivelse ska undertecknas och namnteckningen förtydligas. Uppge också postadress och telefonnummer.